

4.2 Glykol i värmeåtervinningssystem. – Rekommendationer för systempåfyllning.

För bästa värmeåtervinning rekommenderar vi en blandning med ca 25–35 % etylenglykol beroende på glykoltillverkarens rekommendationer. Använd ett separat fyllningssystem, dvs. en separat pump med backventil, för att fylla på systemet, t.ex. en handpump. – Fyll tills ett statiskt tryck på 1–1,5 bar uppnås på pumpens sug sida så att det inte finns risk för kavitation i pumpen. – Använd färdigblandad frysskyddsvätska med etylenglykol/vatten. Undvik exponering för syre. Om koncentrerad etylenglykol används måste den blandas med destillerat vatten. Vätskan måste blandas 24 timmar i förväg så att blandningen hinner bli fri från mikrobubblor. Vid påfyllning med färdigblandad vätska från en tankbil ska du fråga efter spolningsintyg. – Märk systemet med en etikett med det faktiska flödet, typ av frysskyddsvätska och koncentration. – Efterdrag alla förskruvningar innan kontroll av läckor görs. – Kontrollera att använd frysskyddsvätska har tillräckligt skydd mot korrosion, nedsmutsning och biologisk tillväxt. Följ instruktionerna från tillverkaren av frysskyddsvätskan.

LOCO AB är generalagent för J.L. Bruvik Norge som bland annat licenstillverkar fläktar från Chicago Blower USA. Vi är också återförsäljare av luftbehandlingsaggregat m. m. från Wolf Tyskland. LOCO är proffs på luftbehandling tack vare gedigen kunskap och lång erfarenhet. Vi är specialister på att välja och leverera högkvalitativ luftbehandlingsutrustning i nära samarbete med VVS-konsulter och våra kunder.



Postadress
LOCO AB
Box 266 (Ö. Bergsgatan 45)
611 26 Nyköping

Säte
Stockholm
Företaget innehar
F-skattsedel

E-post
info@loco.se
Internet
www.loco.se

Telefon
0155-21 75 01
Telefax
-

Bankgiro
5811-7276
Postgiro
-

Organisations-,
Momsregistrerings-,
och VAT-nr
SE556175277401